

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Саьвле» с. Канглы  
 Минераловодского района  
 ИНН 2630024438  
 ОГРН 1022601452323  
 357220 Ставропольский край  
 Минераловодский район  
 с. Канглы, ул.Школьная, 7  
 E-mail: [savle4@mail.ru](mailto:savle4@mail.ru)  
 тел. 8(87922) 7-26-91  
 исх. № \_\_\_\_\_ от 03.07.2023 г

Отчет о выполнении предписания № 173/1/58 от 30.11.2021 г

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Саьвле» по адресу: Минераловодский район, с. Канглы. ул. Школьная 7, 30.11.2021 года проведено пожарно - техническое обследование инспектор ОНД и ПРУНД и ПР ГУ МЧС РФ по СК Морозов А. Ю. совместно с Заведующим Ваисовой Фаризат Ануровой  
 Правовые основания проведения проверки: на основании ст. 6. 34, 37, Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 294-ФЗ от 26.12.08 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановления правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», № 123-Федерального закона от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Сроке устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Саьвле»				
1	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли	П.21 ППР «Правила противопожарного режима в РФ», Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «о противопожарном режиме». Постановление правительства РФ от 17.02.2014г.№113	11.07.2022	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
2	Двери эвакуационных выходов оборудовать дверными запорами.	(и.35 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.)	10.07.2022	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
3	Предоставить проектные решения по эксплуатации эвакуационных путей и выходов из помещения.	П. 33 ППР в РФ Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390.	10.07.2022	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

Заведующая  
 МКДОУ детского сада №4  
 «Саьвле» с. Канглы

Ф. А. Ваисова